

报告编号	TCJC-T04-202202053
页 数	共 2 页

162301060635

检测报告

Inspection report

四川省同城建
骑 迹

样品名称: 中性腻子粉

检测类别: 委托

委托单位: 绵阳本界原亿建材有限公司



四川省同城建设工程质量检测有限公司

SICHUAN TONGCHENG CONSTRUCTION ENGINEERING TESTING CO., LTD

四川省同城建设工程质量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号:TCJC-T04-202202053

共 2 页 第 1 页

样品名称	中性腻子粉	规格型号	Y型
		样品来源	委托送样
委托单位名称	绵阳本界原亿建材有限公司	检测编号	T04-202202053
样品数量	5kg	样品状态	未见异常
委托日期	2022-09-30	检测日期	2022-10-02~2022-10-19
生产单位名称	绵阳本界原亿建材有限公司	生产日期或批号	——
送样人	杨本界	施工单位	/
工程名称	——	建设单位	/
取样部位	——	见证人	——
主要检测设备	WDW-10万能试验机 2010TCB29 GC911-III气相色谱仪2010TCK-105、GC911-III气相色谱仪2010TCK-106、722可见分光光度计2010TCK-08		
检测项目	容器中状态、施工性、干燥时间、耐水性、粘结强度（标准状态）、游离甲醛、VOC含量、苯系物总和含量		
检测依据	GB 18582-2020建筑用墙面涂料中有害物质限量、JG/T 298-2010 建筑室内用腻子		
检测结论	该样品所检项目中，游离甲醛、VOC含量、苯系物总和含量符合GB 18582-2020标准要求，干燥时间、容器中状态、施工性、粘结强度（标准状态）符合JG/T 298-2010标准要求。 签发日期：2022-10-20		
备 注	配合比 粉：水=1：0.4		

批准：

王 子

审核：

赵 菲

检测：

叶 亮

对本检测报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。委托送样检测，检测报告仅对来样负责。

地址：四川省成都市武侯区武科西二路8号电话：TEL:028-85911528

四川省同城建设工程质量检测有限公司检测报告附表

报告编号: TCJC-T04-202202053

共 2 页 第 2 页

序 号	检 测 项 目		单 位	技术要求	实测结果	单项结论
1	容器中的状态		/	无结块、均匀	无结块、均匀	符合
2	施工性		/	刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间	单道施工厚度<2mm	h	≤2	1	符合
4	粘结强度	标准状态	MPa	>0.30	0.48	符合
5	VOC含量		g/kg	≤10	1	符合
6	苯系物总和含量		mg/kg	≤100	未检出	符合
7	游离甲醛		mg/kg	≤50	10	符合

以下空白

